



Canadian Food Inspection Agency    Agence canadienne d'inspection des aliments

Food Safety Directorate  
3851 Fallowfield Road  
Ottawa, Ontario, Canada  
K2H 8P9

Tel: (613) 228-6698  
Fax: (613) 228-6675

Direction de la sécurité alimentaire  
3851, chemin Fallowfield  
Ottawa (Ontario) Canada  
K2H 8P9

Tél: (613) 228-6698  
Télécopieur: (613) 228-6675

Date: 2007/08/20

File/Dossier: # G196

Laurier Rioux  
Directeur - Général  
Galvatech 2000 (2859-4521 Québec Inc.)  
297 rue Gendron  
St-Léon-le-Grand (Québec)  
G0L 2W0

**RE: G196 Galvatech 2000 (2859-4521 Québec Inc.)  
St-Léon-le-Grand (Québec) G0L 2W0  
07/08/20 d1, d2, d3 Rust-Anode®**

This will acknowledge your submission dated 07/08/13, concerning the aforementioned construction material for which you have requested acceptance for use in food processing facilities.

Upon reviewing the physical and chemical data, the coating would appear satisfactory.

Therefore, no objection will be taken to the use of the above construction material in food facilities on floors, walls, ceilings and structural members, with the understanding that it is used in keeping with the manufacturer's recommendations for application and that the coating will provide a smooth and level, hard impervious surface in keeping with the Canadian Food Inspection Agency requirements.

Nous accusons réception de votre soumission datée du 07/08/13, concernant le produit cité en rubrique pour lequel vous demandez une acceptation pour utilisation dans les établissements de transformation alimentaire.

Évalué sur la base de ses caractéristiques physiques et chimiques, le revêtement semble satisfaisant.

Par conséquent, nous n'avons aucune objection quant à l'utilisation du matériau de construction ci-haut mentionné dans les établissements alimentaires sur les planchers, les murs, les plafonds et les structures, à condition qu'il soit utilisé conformément aux recommandations d'application du fabricant et que le revêtement permettra d'obtenir une surface lisse, plane, dure et imperméable conformément aux exigences de l'Agence canadienne d'inspection des aliments.

Canada

In order to avert possible adverse organoleptic effect in foods which will be processed in areas where the construction material will be used, adequate precautions respecting ventilation should be taken to assure volatile constituents in the construction material will not contaminate the foods.

This acceptance of the construction material will depend upon its continued acceptability to all concerned.

Should any changes occur in the chemical formulation of the aforementioned construction material, then this acceptance will be considered **NULL and VOID**.

Also, this acceptance is strictly for use on **non-food contact** surfaces.

Yours truly,

Afin de prévenir la possibilité d'effets organoleptiques négatifs dans les aliments préparés dans les endroits où le matériau de construction sera utilisé, il faudra prendre toutes les précautions afin de s'assurer que les constituants volatils du matériau ne contamine pas les aliments.

L'acceptabilité du matériau de construction sera conditionnelle à la satisfaction de toutes les parties intéressées.

Cette acceptation sera considérée comme **NULLE et SANS EFFET** si l'on procède à une modification quelconque dans la formulation chimique du matériau de construction ci-haut mentionné.

De plus, veuillez prendre note que cette acceptation est valide seulement pour utilisation sur des **surfaces n'entrant pas** en contact avec les aliments.

Je vous prie d'agréer l'expression de nos sentiments les meilleurs.

Spécialiste de programme technique  
Section de l'analyse des risques alimentaires  
Direction de la sécurité alimentaire



Bernard Dallaire  
Technical Program Specialist  
Food Safety Risk Analysis Unit  
Food Safety Directorate

BD/jc

